

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ПП "Порядок в домі"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Рози Ауслендер, 40 кв 1-60;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1961р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	59
Дата складання технічного паспорта	06.11.2025

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.											
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.	159	29	2	61	63	3					
Кількість стояків газових, шт.	12										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	24										
Крани (крім кульових)	11	1									
Крани кульові	11		1								
Засувки											
Кількість зварних швів	132	11	3	20	20	4					
Кількість фланцевих з'єднань	1	1									
Кількість муфтових з'єднань	11	1									
Футляри (кількість):	61										
через стіни	13										
через перекриття	48										

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	06.11.2025	
	Завершення:	06.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №1042		
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребус фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Перевірів майстер ВТО

Пшиховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ

на підставі типового договору,  
укладеного шляхом присудження)

№ кв

Симака Олена Богданівна	1
Семихатов Борис Вікторович	2
Рой Тетяна Василівна	3
Бабак Леонід Пантелейович	4
Станкевич Володимир Милітійович	5
Рой Валерій Миколайович	6
Фелух Вячеслав Антонович	7
Яковець Ганна Дмитрівна	9
Мартинюк Вікторія Іванівна	10
Шитіков Віктор Іванович	11
Андрєєв Вадим Олександрович	12
Філіпчук Валентин Анатолійович	13
Горошко Олександра Мар'янівна	14
Панасюк Микола Лаврентійович	15
Савчук Едуард Миколайович	16
Панасюк Микола Лаврентійович	17
Фагурел Дорін Харлампійович	18
Ротар Валерій Михайлович	19
Кобилянський Олександр Антонович	20
Яковець Сергій Сергійович	21
Усов Іван Дмитрович	22
Науменко Євген Вікторович	23
Ярунов Сергій Анатолійович	24
Бойчук Руслана Олександрівна	25
Муренко Людмила Олександрівна	26
Сабова Валентина Іванівна	27
Кречун Леонід Михайлович	28
Бідний Анатолій Анатолійович	29
Воробйов Павло Володимирович	30
Буймістр Олеся Геннадіївна	31
Урсаки Анжела Іванівна	32
Довбня Валентина Павлівна	33
Самойлов Костянтин Миколайович	34
Бурлаков Степан Кирилович	35
Корчинська Раїса Павлівна	36
Фарбатюк Софія Іванівна	37
Кушнір Наталія Миколаївна	38
Шарандак Василь Юхимович	39
Попов Валентин Васильович	40
Галушкіна Жанна Корнелівна	41
Сонін Борис Анатолійович	42
Волох Павло Вікторович	43
Морєв Микола Андрійович	44
Райхман Парвіз Михайлович	45
Мандрик Тетяна Василівна	46
Бойко	47
Васильєва Саміга Хасанівна	48
Самбольський Олександр Антонович	49
Водох Іванна Вікторівна	50
Сулима Михайло Васильович	51
Чепига Людмила Мар'янівна	52
Сорохан Дмитро Іванович	53

Максимов Микола Олександрович	54
Повіков Павло Степанович	55
Лівариук Валентин Дмитрівна	56
Андрєв Олександр Миколайович	57
Морєв Андрій Євгенович	58
Фєдориук Лариса Мирославівна	59
Колотило Віталій Васильович	60

11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)