

Дата виконання	Початок:	07.11.2025		
	Завершення:	07.11.2025		
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо).			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені	
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни	
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування	

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Редотом. СВ
Венчик М. А.

11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пісеховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ

на підставі типового договору.

укладеного шляхом приєднання)

Сочивець Марія Володимирівна

Охонько Інна Анатоліївна

№ кв

1

2

11.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)