

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Рошинська, 20 кв 1, 2;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1960р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	07.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.											
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.											
Кількість стояків газових, шт.	0										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	3										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		1	1	1							
Засувки											
Кількість зварних швів		3	14								
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	1	1							
Футляри (кількість):	2										
через стіни	2										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:		07.11.2025	
	Завершення:		07.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівська філія ТОВ "ГРМУ"			
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.			
Договір на виконання робіт	№	2291		
	Дата початку:	05.12.2023р.		
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.		
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо).			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені		/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні		/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне		/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Редотен С.А. 7 .11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пісеховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Собкова Наталія Дмитрівна

Шинкарь Наталія Андріївна

№ кв

1

2

7 .11.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)