

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ 2482

06 .04.2026

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт
м. Чернівці, вул. Вільнюська 6 кв 1-2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Чернівці, вул. Вільнюська 6 кв
1-2;

а результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

а результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Усеюною витік газу до країв ф 32-тшт.
на дачі ф 32-тшт. ф 10-тшт.

а результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

а результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Григорук М.

ПІБ (підпис)

06 .04.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

І актом ознайомлений:

Боднарчук Андрій Володимирові

Куржос Лариса Іванівна

Матросова Галина Михайлівна

№ кв

1
2
3

06 .04.2026
(дата)