

4

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці

(місце складання)

№ 2650

16 .04.2026

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт

м. Чернівці, вул. Сковороди Григорія 17 кв 2-9;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

**м. Чернівці, вул. Сковороди
Григорія 17 кв 2-9;**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Усухлого витік газу, на конусі ф 25-1 шт. на
- 2) контрольному ф 25-1 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Іванушко С. О.
ПІБ (підпис)

16 .04.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Терлецький Ярослав Осипович	2
Федорук Вікторія Олександрівна	3
Городинська Ніна Степанівна	4
Водяна Наталія Євгенівна	5
Федорюк Роман Іванович	6
Іванушко Яна Григорівна	7
Шкурган Семен Васильович	8
Бишка Раїса Іванівна	9