

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці
(місце складання)

№ 2639

15.04.2026

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт

м. Чернівці, вул. Сторожинецька 56 кв 1-2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Чернівці, вул. Сторожинецька
56 кв 1-2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Усього витік газу, на герметі ф25-тис, на
- 2) газопроводі ф25 та ф32-тис.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Вульфус Ю П Вішні

ПІБ (підпис)

15.04.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№ кв
Монахова Ірина Іллівна	1
Григораш Інна Іванівна	2

15.04.2026

(дата)