

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Вижниця
(місце складання)

№

16

12.05.2026

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
м.Вижниця вул. Тараса Шевченка 5, кв.1,2.,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м.Вижниця вул. Тараса Шевченка 5,
кв.1,2.,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) газопровід потребує дообудови
- 2) виявлено та усунуто витік газу на крані та розлі Ø 32
- 3) складено акт недопуску (записання №14)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витіки - усунуто. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та готова до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Семченко

Петренко Д.В.

ПІБ (підпис)

12.05.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Бідолах Дмитро Ілліч

Семенко Юлія Юріївна

Семенко

ПІБ (підпис)

12.05.2026

(дата)