

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Вижниця
(місце складання)

№ 17

12.05.2026р

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт
м.Вижниця вул. Орлика 1, кв.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м.Вижниця вул. Орлика 1, кв.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) виявлено та усунуто витік газу на крані Ø 50 та гоні Ø 40
- 3) складено Акт недопуску (припинення) №5

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна до подальшої експлуатації
Величезні витрати - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

слюсар

Гурей В.В. Ч.В. Гурей
ГПБ (підпис)

12.05.2026,
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Долинчук Мар'яна Ілівна

Кройтор Олена Василівна

Голік Олена Михайлівна

Білецький Георгій Степанов