

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Вижниця
(місце складання)

№ 19

12.05.2026

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м.Вижниця вул. Черемоша 31, кв.1,2,3,5

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м.Вижниця вул. Черемоша 31,
кв.1,2,3,5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) виявлено та усунуто витік газу на гоні Ø 40
- 3) складено Акт недопуску Училища №17

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витіки усунуто. Внутрішньо будинкова система газопостачання знаходиться у задовільному стані та придатною до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Ошосар

Петренко Д.В.
ГПБ (підпис)

12.05.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Бендив Віктор Вікторович

Костишина Марія Марянівна

Більцан Валерій Костянтинович

Григор'як Ярослав Михайлоє