

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вашківці

(місце складання)

№

21

18.05.2026

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт

м.Вашківці вул. Койнаша 4 кв. 1,2

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м.Вашківці вул. Койнаша 4 кв. 1,2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено і усунуто витік газу на з'єдн. Р25, кран 25 - 1шт
- 2) кран Р20 - 1шт
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витіки на газопроводі будинку усунуто: Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Заць Ю.О

ПІБ (підпис)

18.05.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Олійник Володимир Володимирович

Олійник В.В.

№ кв

1

18.05.2026

Гелета Марія Василівна

2

18.05.2026

ПІБ (підпис)

(дата)