

Новоселиця
(місце складання)

No 187

13.05.2026

м. Новоселиця, вул. Центральна, 67

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Новоселиця, вул. Центральна, 67

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вилучено витоків на підфторних з'єднаннях ф20 - 4 шт.
2) складено акт недопуску № 72 (п.б. 2, 4, 5, 6, 7, 8)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу. Виявлені витіки газу на газопроводі — усунено.

Внутрішньобудинкова система газопостачання будинку знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сисак А.А.

ПІБ (підпис)

13.05.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

3 актом ознакомлений:

Каралаш Ністор Іванович

Керунец Андрій Леонідович

Цібульнік Ірина Дмитрівна

Куті Аврора Василівна

Гошовський Дмитро Євгенович

Бальоха Марія Ефимовна

Домбровський Юрій Васильович

ПІБ (підпис)

13 .05.2026

(дата)