

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Новоселиця
(місце складання)

№ 188

13.05.2026

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м. Новоселиця, вул. Центральна, 73

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Новоселиця, вул. Центральна, 73

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на муфтових з'єднаннях ф05 - 2 шт.
- 2) складено акт недопуску №73 (кв. 1, 3, 4)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу. Виявлені витіки газу на газопроводі — усунено.

Внутрішньобудинкова система газопостачання будинку знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження


Сисак А.А.


ПІБ (підпис)

13.05.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Ротар Людмила Іванівна 

Петрова Л. І.

Мисевич Марія Василівна

Чернописький Вячеслав Михайлов

ПІБ (підпис)

13.05.2026
(дата)