

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець
(місце складання)

№ 244

6 травня 2026 р.

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Чернівська, 14, кв. 1, 2, 4;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м. Сторожинець, вул. Чернівська, 14, кв. 1, 2,
4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д20-2 шт., контрогайка Д20-1 шт.); Складено Акт недопуску (ухиляння) № 115.
- 2) Газопровід потребує фарбування.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 1-відключена від системи г/п пл. № R 42084510.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Слосар _____

Петричук В.В.

ПІБ (підпис)

06.05.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

№ кв.

Лебедєва Тетяна Петрівна

1

Ренко Аглая Михайлівна

2

Молдован Слизавета Сільвестрівна

4

(підпис)

06.05.2026

(дата)