

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Заручани вул. Кбалежиків 19
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2003
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	6
Дата складання технічного паспорта	08.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.				5							
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.			44	6							
Кількість стояків газових, шт.							0				
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:							3				
Крани (крім кульових)											
Крани кульові			3								
Засувки											
Кількість зварних швів			18	3							
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань			2								
Футляри (кількість):							6				
через стіни							6				
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	08.05.2026 р
	Завершення:	08.05.2026 р
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витіки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) № 4302 94	
Герметичності газопроводів	витіки газу виявлені	/ витіки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/ потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/ потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Виутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця
Грасковський В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.05.2016-р
(дата)

Ткач В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО
Калантирський В. В.

Замовник обслуговування ВБСТ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

№ кв

Мурешко
Мельник

02.05.2016р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)