

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

4

7 травня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт ЧФ ТОВ «Газорозподільні мережі України»
слюсарі Ільчук В. В. , Рудько Я.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

сmt. Кострижівка , вул. Зелена
буд.27

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) перепая 1срм 20ф

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

146. 251

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). 154.

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власникам роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки на газопроводі будинку — усунено ; Внутрішньобудинкова система газопостачання будинку знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

(0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Івльчук В.В.

ПІБ (підпис)

07.05.26

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

3 актом ознакомлений:

Поляков Александр Володимирович

Корабейник Сергій Володимирович

Die Gruppen von

07.05.26

(дата)