АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вижниця (місце складання) № 98 . . 24.09.2026

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м.Вижниця вул. Українська 62 кв1-4
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м.Вижниця вул. Українська 62 кв1-4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) газопровід потребує фарбування
2) виявлено та усунено витік газу на згоні Ø 25 - 1 шт, Ø 20 - 1 шт, кран Ø 20 - 1 шт
3) складено Акт (відмова/ухилення) №75
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Вержак Т.А. _____ (ПІБ (підпис)) 24.09.2026 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
З актом ознайомлений:

	№кв	
Казмерчук Маргарита Володимирівна	3	
Вержак Тамара Андріївна	4	
Андросов Ігор Анатолійович	1	
Дубковець Параска Іванівна	2	
0	0	