АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока (місце складання) № 33 17.09.26

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 1 кв.2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 1 кв.2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Гумусто вистоми на кранах Ф20 – 2 шт. на муфтових
2) Відсутня Ф 25 – 1 шт. Ф 20 – 5 шт.
3) Заглушено трійники на редукторах Ф 32 – 2 шт.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Крилюк Я.О. (ПІБ (підпис)) 17.09.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Бабюк Т.І.
Лазурко Л.М.
Солоненко Л.М.
Бойчук Т.М.
Микитюк Л.Г.
Горецький Е.В.
Солоненко Л.М.
Русу С.П.
Телегуз О.О.
Коптєлова М.Г.
Мальцев Ю.Ю.
Годорог Г.Г.
Літвін І.К.