АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока (місце складання) № 35 24.09.26

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 3 кв.1,3,5,6,8,9,11,12,13,15,16
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 3 кв.1,3,5,6,8,9,11,12,13,15,16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Відсутнє вентиля на крамниці Ф 20 – 2 шт.
2) На лицьовому кранишку Ф 32 – 2 шт. Ф 20 – 3 шт.
3) Замінено прокладки на редукторах Ф 32 – 4 шт.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 11
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

— Крилюк Я.О. 24.09.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Каленчук Д.В. —
Микитюк І.Г.
Ірина М.М.
Унгурян Д.Г. —
Казначеєв О.Ю.
Бомпа М.Г.

Проданюк М.Г. —
Александрюк Д.О.
Юркевич В.М.
Маслюк Л.В.
Вахнюк М.М. —