АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока № 32 15.09.26
(місце складання)

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, провул.Гагаріна 11 кв.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, провул.Гагаріна 11 кв.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витоки на праці ф25 – 1 шт. ф20 – 2 шт.
2) На муфтових з'єднаннях ф20 – 4 шт.
3) Замінено прокладки на редукторах ф32 – 4 шт.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Крилюк Я.О. 15.09.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживанам газу надано

З актом ознайомлений:

Серьогін О.В.
Бомпа С.Т.
Ревуцький А.Т.
Андрійчук Т.Г.
Проданюк В.М.
Ковблик О.К.
Кича Д.В.
Лазареску С.М.
Савчук В.І.
Карп К.К.
Кицюк Г.І.