АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока № 30 08.09.26
(місце складання)

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, провул.Гагаріна 9 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, провул.Гагаріна 9 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Ущільнювання газу на кранах ф 20 – 2 шт.
2) Муфтових з'єднаннях ф 20 – 4 шт.
3) Замінено прокладки на редукторі ф 32 – 2 шт.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
2 квартири відключено до проведення ТО,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Крилюк Я.О. 08.09.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Карлійчук В.Т. —	Білоус К.С.
Черевата С.М.	Крилюк Я О.
Александрюк М.Т.	Шанцовой В.В.
Лютик О.С.	Трошина А.В.
Зеленівська С.П.	Сомський Ю.П.
Рошкулець Д.Г.	Гушуляк С.В.