# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кіцмань (місце складання) № 222 10 вересня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
с.Кисилів , вул . В.Володимирфівська 77 , кв 1-8;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Кисилів , вул . В.Володимирфівська 77 , кв 1-8;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено та ліквідовано витік газу на крані ф 20-1шт
2) контрогайка ф25-2шт, муфтове з'єднання ф 20-1шт.
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**
**Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Пилипяк В.Д. (ПІБ (підпис)) 10.09.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

| | №кв |
|---|---|
| Барбарюк Галина Василівна | |
| Турик Олександра Тодорівна | |
| Мотроненко Ярослава Іванівна | |
| Косован Іван Петрович | 4 |
| Кличко Володимир Миколайович | 5 |
| Григоращук Люба Миколаівна | 6 |
| Федоряк Валентина Пилипівна | 7 |
| Томнюк Любов Остапівна | 8 |

10.09.26 (дата)

Додаток 9 до Порядку

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку) | **Утримання будинку власними силами** |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | **с.Кисилів , вул . В.Володимирфівська 77 , кв 1-8;** |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | **2** |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | **1984р.** |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | **8** |
| Дата складання технічного паспорта | **10.09.2026** |

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| **ВБСГ, у тому числі:** | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п. | | | 0,5 | | | | | | | | |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п. | | 12 | 56 | 9 | | | | | | | |
| **Кількість стояків газових, шт.** | 1 | | | | | | | | | | |
| **Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:** | | | | | | | | | | | |
| Крани (крім кульових) | | 2 | | | | | | | | | |
| Крани кульові | | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Засувки | | | | | | | | | | | |
| Кількість зварних швів | | 8 | 22 | 3 | | | | | | | |
| Кількість фланцевих з'єднань | | | 1 | | | | | | | | |
| Кількість муфтових з'єднань | | 5 | 3 | 1 | | | | | | | |
| **Футляри (кількість):** | | | | | | | | | | | |
| через стіни | 7 | | | | | | | | | | |
| через перекриття | | | | | | | | | | | |

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | | |
|---|---|---|
| Дата виконання | Початок: | **10.09.2026** |
| | Завершення: | **10.09.2026** |
| Виконавець робіт | Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ" | |
| Вид робіт за договором | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку. | |
| Договір на виконання робіт | № | 2291 |
| | Дата початку: | 05.12.2023р. |
| | Дата завершення: | Цей Договір укладається на невизначений термін. |
| **Зауваження, які виявлені під час виконання робіт** | **Виявлено витоки газу на газопроводі (кран,контргайки,муфти тощо).** Складено АКТ №201 недопуск. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені | / | ~~витоки газу не виявлені~~ |
| Запірні пристрої | справні | / | ~~потребують заміни~~ |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне | / | ~~потребує фарбування~~ |

| | |
|---|---|
| **Висновок** щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | **Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.** |

**Представник виконавця**
Никуляк В.Д. 10.09.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Питров І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
**Перевірив майстер ВТО**
**Максимюк О.В.**
**Замовник обслуговування ВБСГ**
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

| | № кв |
|---|---|
| Барбарюк Галина Василівна | 1 |
| Турик Олександра Тодорівна | 2 |
| Мотроненко Ярослава Іванівна | 3 |
| Косован Іван Петрович | 4 |
| Кличко Володимир Миколайович | 5 |
| Григоращук Люба Миколаївна | 6 |
| Федоряк Валентина Пилипівна | 7 |
| Томнюк Любов Остапівна | 8 |

10.09.2026
(дата)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)