АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кіцмань
(місце складання)

№ 217

2 вересня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
с.Іванківці, пров . Кіцманський 32 , кв 1-2;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Іванківці, пров . Кіцманський 32 , кв 1-2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено та ліквідовано витік газу на різьбовому з'єднанні
2) муфта Ø40, фланець заміна прокладки Ø40. Потрібно пофарбувати газопровід.
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу
Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ Кицуляк В.Ф. [підпис] ПІБ (підпис) 02.09.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
З актом ознайомлений:

	№кв
Пачищана Світлана Вікторівна	1
Грига Михайло Іванович	2
Сандуляк [підпис]	3
	4

02.09.26
(дата)

Додаток 9 до Порядку

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	**Утримання будинку власними силами**
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	**с.Іванківці, пров . Кіцманський 32 , кв 1-2;**
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1984р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	**02.09.2026**

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					27						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		4			10						
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		1									
Засувки											
Кількість зварних швів		8			7						
Кількість фланцевих з'єднань					1						
Кількість муфтових з'єднань		1			1						
Футляри (кількість):											
через стіни	2.										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	**02.09.2026**
	Завершення:	**02.09.2026**
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено АКТ №197 недопуск.	

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	~~витоки газу не виявлені~~
Запірні пристрої	справні	/	~~потребують заміни~~
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	~~потребує фарбування~~

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	**Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.**

Представник виконавця
Никуляк В.Д.
(прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), підпис) 02.09.2026 (дата)

Питров І.С.
(прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), підпис)
Перевірив майстер ВТО
Максимюк О.В.
Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

	№ кв
Пачищана Світлана Вікторівна	1
Грига Михайло Іванович	2
	3
	4

02.09.2026
(прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)