АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець (місце складання) № 298 8 вересня 2026 р.

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Шевченка, 37, кв. 1-4;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Шевченка, 37, кв. 1-4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків).

1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д20-1 шт., контргайка Д32-1 шт., Д20-2 шт.); Складено Акт недопуску (ухиляння) № 155.

2) Газопровід потребує фарбування.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 1 - відключена від системи г/п, пломба R 48621944, квартира № 3 - відключена від системи г/п, пломба R 48621945.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар Карапчук О.В. 08.09.2026

(посада) ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Актом ознайомлення:

	№ кв.
Яремчук Ярослав Володимирович	1
Воронов Анатолій Олексійович	4
Яремчук Оксана Олександрівна	2
Ковак Жанна Володимирівна	3

(підпис) 08.09.2026

(дата)