**АКТ**
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Сторожинець (місце складання) № 293 7 вересня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Шевченка, 5, кв. 1, 2, 3, 4;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Шевченка, 5, кв. 1, 2, 3, 4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д25-1 шт., муфта Д32-1 шт., контргайка Д20-1 шт.): Складено Акт недопуску (ухилення) № 151.
2) Газопровід потребує фарбування.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**

**Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 2 - споживач тимчасово відсутній (за кордоном).**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар Карапчук О.В. 07.09.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
З актом ознайомлений:

| | № кв. |
|---|---|
| **Новіков Микола Володимирович** | 1 |
| **Ярославська Марина Анатоліївна** | 2 |
| **Москалюк Віоріка Володимирівна** | 3 |
| **Довгань Вікторія Михайлівна** | 4 |

(підпис) 07.09.2026
(дата)