АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець (місце складання) № 282 2 вересня 2026 р.

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт

м. Сторожинець, пров. Я. Козака, 4, кв. 1-23;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, пров. Я. Козака, 4, кв. 1-23;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д32-3 шт., Д20-1 шт., контргайка Д25-2 шт., Д15-1 шт.);
2) Складено Акт недопуску (ухилляння) № 146. Газопровід потребує фарбування.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'ясненно, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 5, 13, 14, 19, 20, 21 - споживачі відсутні на момент проведення ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар Карапчук О.В. 02.09.2026
(ПІБ (підпис)) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
З актом ознайомлений:

	№ кв.
Малайко Людмила Дмитрівна	1
Арделян Кароль Георгійович	2
Дмитрова Степанія Феодосіївна	3
Манліч Марія Валентинівна	4
Кисліньский Олександр Володимирович	5
Жалоба Валерій Васильович	6
Миронова Марія Іллівна	7
Королюк Людмила Мірчівна	8
Ленюк Кароль Ілліч	9
Вайнан Олена Юріївна	10

Ленюк Поліна Францівна		11
Мельничук Стефанія Дарївна		12
Дідух Віталій Дмитрович		13
Снігур Ірина Вікторівна		14
Молдован Артемізія Олександрівна		15
Дячук Агафія Олександрівна		16
Герасимюк Ольга Анатоліївна		17
Петращук Наталя Генадіївна		18
Столяр Тетяна Василівна		19
Свереда Георгій Михайлович		20
Гешко Богдан Георгійович		21
Ходан Тетяна Степанівна		22
Самборська Тетяна Георгіївна		23

(підпис) 02.09.2026 (дата)