АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хотин вул. Хмельницького 7 № 137 07.09.2026р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
слюсар , Ткач О. В., Німичко Д. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Хотин вул. Хмельницького 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено на усунуто витік газу на муфтовому
2) з'єднанні Ф 20мм
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Майстер ВТО В. В. Калантирський 07.09.2026
ПІБ (підпис) (дата)

.структаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Подков О.О.

Подков О.О.

№кв

07.09.2026р

(дата)