АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хотин вул. Шевченка 31А (місце складання) № 143 09. 09. 2026р

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)

виконавця робіт

слюсар , Ткач О. В., Німичко Д. І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Хотин вул. Шевченка 31А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено на усунуто вилоки на кранах ф 20 - 5 шт,

2) муфтових з'єднань ф 20 - 4 шт.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Майстер ВТО В. В. Калантирський

ПІБ (підпис)

09.09.2026

(дата)

руктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

актом ознайомлений: №кв

Костенчук В. М.
Юзва Ю. М.
Мартинова Д. Є.
Канцер Н. В.
Барабаш Л. І.
Вітюк В. І.
Кожокар Ю. О.

09.09.2026р.

(дата)