АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вижниця № 109 21.10.2026р
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м.Вижниця вул. Українська 74 кв 1-4
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м.Вижниця вул. Українська 74 кв

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) газопровід потребує фарбування
2) складено Акт недопуску Чужелянина №85
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу
Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та готова до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
слюсарь Андрусяк Я.В 21.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв	
Марчук Катерина Іллівна	2	
Більцан Марія Георгіївна	4	
Бабчук Володимир Васильович	1	
Аронович Фрозина Костянтинівна	3	21.10.202
ПІБ (підпис)		(дата)