АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока (місце складання) № 39 12.10.26 р.

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт слюсарем ВТО Волчинським В.Г., майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 10 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 10 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Ущільнювальні кільця на кранах Ф20 – 2 шт.
2) Муфтовий з'єднувач Ф20 – 5 шт.
3) Заглушки пробкові Ф20 – 1 шт. Ф32 – 1 шт.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Крилюк Я.О. 12.10.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Салагор О.С.
Стрельчук Н.П.
Ніколаєць Г.І.
Сичов В.С.
Крилюк Б.Д.
Круліковська О.Д.
Безверхній Г.Т.
Шуляковська О.С.
Тірон Р.І.
Патутіна О.Д.
Воробець Л.М.
Букатар С.М.
Семенюк В.Г.
Кульчинський М.Г.
Малиш В.В.