АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока (місце складання) № 36 01.10.26

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 4 кв.2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 4 кв.2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витоки на кранах Ф20 – 3шт.
2) на муфтовому з'єднанні Ф20 – 3 шт.
3) —
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Крилюк Я.О. (ПІБ (підпис)) 01.10.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Тарапата Р.О. —
Русу Л.В. —
Бондар С.В.
Онуфрейчук М.А.
Лєрка Ф.Д.
Ставіла П.В.
Леонтій Т.І.
Крилюк Є.П.
Лупуляк У. А.
Бордун О.М.
Цебер Г.М.
Куделько С.І.