АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока (місце складання) № 37 05.10.26

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 5 кв.1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,14,16
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 5 кв.1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,14,16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витоки на кранах Ф20 – 2шт.
2) Муфтовий з'єднання Ф32 – 1шт. Ф25 – 1шт. Ф20 – 6шт.
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Крилюк Я.О. (ПІБ (підпис)) 05.10.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Загарюк К.В.
Жижиян Г.В.
Корнієнко Т.В. —
Алергуш М.Г.
Шевчук І.В.
Білан Г.М.
Оденська Д.В.
Ванзуряк М.А.
Гафійчук Г.М.
Попеску В.А.
Мортинчук Л.І. —
Джурюк Ю.В.