АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Глибока (місце складання) № 38 07.10.26

Відповідно до договору від «05»грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт слюсарем ВТО Волчинським В.Г., майстром ВТО Крилюком Я.О.
с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 6 кв.1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,15
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Глибока, вул.Олександра Биховця 6 кв.1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витоки на кранах Ф25 – 1шт. Ф20 – 2 шт.
2) на муфтових з'єднаннях Ф20 – 4 шт.
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. №5, 15,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) т.0673726698
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Крилюк Я.О. 07.10.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Корсей М.І.
Грижук А.В.
Безпалько І.Р.
Місюга Ю.М.
Марусяк Л.Г. —
Пислар В.Я.

Ткачук Д.Л. —
Місюга Ф.О.
Леонтій П.Т.
Пилипенко А.В.
Личак В.Г.
Андрусяк Г.Д. —