АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Новоселиця (місце складання) № 228 02.10.2026

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
с. Подвірне, вул. Головна, 47
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с. Подвірне, вул. Головна, 47

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Роботи не проводились, будинок не підпадає під проведення ТО ВБСГ.
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу.
Будинок не підпадає під проведення ТО ВБСГ, в будинку проведена реконструкція
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Сисак А.А. _____ 02.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Марченко Андрій Анатолівич
Бойко Андрій Володимирович
Куцак Анатолій Іванович
_____ 02.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)