АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Новоселиця (місце складання) № 232 07.10.2026

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
с. Рідківці, вул. Небесної Сотні, 8Б
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с. Рідківці, вул. Небесної Сотні, 8Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) витоки на муфтових з'єднаннях ф 25 - 2 шт.
2) складено акт недопуску № 111 (кв. 2)
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу. Виявлені витоки газу на газопроводі — усунено.
Внутрішньобудинкова система газопостачання будинку знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Сисак А.А. _____ 07.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:
Ротар Вячеслав Петрович
Лизанчук Сергій Степанович
_____ 07.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)