АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець (місце складання) № 321 14 жовтня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Шевченка, 43, кв. 1-4;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Шевченка, 43, кв. 1-4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д20-1 шт., Д15-1 шт., контргайка Д20-2 шт.); Складено Акт недопуску (ухиляння) № 165.
2) Газопровід потребує фарбування.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 1 - споживач відсутній на момент проведення ТО ВБСГ, кв. № 3 - відключена від системи г/п, пломба № С 65273077, кв. № 4 - відключена від системи г/п, пломба № С 65272836.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар Карапчук О.В. 14.10.2026
(ПІБ (підпис)) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
З актом ознайомлений:

	№ кв.
Чорнієвич Петро Григорович	1
Гакман Петро Дмитрович	2
Панчук Катерина Георгіївна	3
Панчук Олена Іванівна	4

(підпис) 14.10.2026
(дата)