АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець (місце складання) № 303 8 жовтня 2026 р.

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Щастя, 1, кв. 1, 2;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Щастя, 1, кв. 1, 2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д20-1 шт., муфта Д20-2 шт.); Газопровід потребує фарбування.
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар Карапчук О.В. 08.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№ кв.	
Миглей Михайліна Іванівна	1	
Дуткевич Ярослава Октав'янівна	2	08.10.2026

(підпис) (дата)