АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець (місце складання) № 312 12 жовтня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Щастя, 9, кв. 1-4;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Щастя, 9, кв. 1-4;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д20-2 шт., контрогайка Д32-1 шт.); Складено Акт недопуску (ухиляння) № 161.
2) Газопровід потребує фарбування.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 3 - споживач відсутній на момент проведення ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар Карапчук О.В. 12.10.2026
(посада) ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
З актом ознайомлений:

	№ кв.	
Лакуста Аспазія Лук'янівна	1	
Баркатов Андрій Володимирович	2	
Боштюк Зінаїда Дмитрівна	3	
Добра Наталія Іванівна	4	

(підпис) 12.10.2026
(дата)