**АКТ**
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Хотин вул. Шевченка 2Б № 144 05. 10. 2026р
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
слюсар , Ткач О. В., Німичко Д. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Хотин вул. Шевченка 2Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено та усунуто витік газу муфтове з'єднання Ø 25.
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Майстер ВТО В. В. Калантирський 05.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

руктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

актом ознайомлений:

Шишковська М.І. №кв

05.10.2020

(дата)