АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Шилівці вул. В. Великого 2 № 149 с. Шилівці В. Великого 2
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
слюсар , Ткач О. В., Німичко Д. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с. Шилівці вул. В. Великого 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено на усунуло витоки газу на кран Ф 25-1шт,
2) муфтовому з'єднані Ф 25-1шт, Ф 20-1шт.
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Майстер ВТО В. В. Калантирський 07.10.2026
(посада) ПІБ (підпис) (дата)

структаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Тодосійчук І. А. №кв

07.10.2026.

(дата)