АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці (місце складання) № 23 08.10.2026

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Чернівці, вул.Квітки-Основ'яненка Григорія 15 кв 1-4;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) **м. Чернівці, вул.Квітки-Основ'яненка Григорія 15 кв 1-4;**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витік газу, на контрогайці ф25-Рит.
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Федорюк СА ПІБ (підпис) 08.10.2026 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Леміш Віталій Васильович	1
Анатійчук Віктор Васильович	2
Войцицька Юлія Штефанівна	3
Лісовенко Василь Григорович	4

08.10.2026 (дата)