АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

3

Чернівці № 32 09.10.2026
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Чернівці, вул.Квітки-Основ'яненка Григорія 14 кв 1-6;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) **м. Чернівці, вул.Квітки-Основ'яненка Григорія 14 кв 1-6;**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунено витік газу на кран ф25-2шт, на
2) муфті ф25-2шт, на контрогайки ф25-3шт,
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Федорюк О.А. _____ 09.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Кононенко Ангеліна Леонідівна	1
Новожилова Віра Никифорівна Новож	2
Марушина Ірина Анатоліївна	4
Воробель Віталій Дмитрович	5
Хоманець Георгіна Степанівна	6
Корунов Михайло Іванович	7

09.10.2026
(дата)