АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці (місце складання) № 9 05.10.2026

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Чернівці, провулок Покровський 3-й 14 кв 1-2;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) **м. Чернівці, провулок Покровський 3-й 14 кв 1-2;**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витік газу на контрольній ф25-1шт,
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Федорюк СА _____ 05.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Глущак Марія Орестівна	1
Бзова Олена Володимирівна	2

05.10.2026
(дата)