1

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці (місце складання) № 108 22.10.2026

Відповідно до договору від «22» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Чернівці, пров. Панчука Олега 11 кв 3-8;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) **м. Чернівці, пров. Панчука Олега 11 кв 3-8;**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усного витік газу на кранці ф25-2шт. (конус)
2) на муфті ф25-1шт. на контрогайці ф25-2шт.
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Катан М В _____ ПІБ (підпис) 22.10.2026 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Тимофтій Елеонора Василівна	3
Хоменко Тетяна Олександрівна	4
Зіміна Тетяна Дмитрівна	5
Михайловська Ліна Григорівна	6
Савельєв Борис Олександрович	7
Мішакова Ганна Вячеславівна	8

22.10.2026 (дата)