АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернівці № 106 22.10.2026
(місце складання)

Відповідно до договору від «22» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Чернівці, пров. Панчука Олега 5 кв 2-4;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) **м. Чернівці, пров. Панчука Олега 5 кв 2-4;**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Усунуто витік газу, на контрогайці ф25-1шт.
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Катан М.В _____ 22.10.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Лобзун Марія Миколаївна	2
Шевчук Наталія Іванівна	3
Чорней Олеся Арестідіївна	4

22.10.2026
(дата)