АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Вашківці (місце складання) № 48 . . 03. 07. 2026

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт майстер ВТО Думан М.Т
м.Вашківці вул. Соборна 30 кв. 1,2,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м.Вашківці вул. Соборна 30 кв. 1,2,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено і усунено витік газу на кран ф 20 - 1шт, муфта ф 20 1 шт
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу
Виявлені витоки на газопроводі будинку - усунено. Внутрішньобудинкова система газопост. знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ Загуя Ю.О _____ 3.07.26р
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв	
Дмитрюк Галина Георгіївна	0	
Шандро Марія Іллівна	0	
0	0	3.07.26р.

ПІБ (підпис) (дата)