Додаток 9 до Порядку

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м.Вашківці вул. Соборна 30 кв. 1,2,
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2000р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	3.07.26р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					2						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.	41	20	10	5							
Кількість стояків газових, шт.	1				0						
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
Крани (крім кульових)		1			1						
Крани кульові											
Засувки											
Кількість зварних швів	14	7	3	2							
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1			1						
Футляри (кількість):											
через стіни	2										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	3.07.26р
	Завершення:	3.07.26р
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено і усунено витік газу на кран ф20-1шт, муфта ф20-1шт	

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	~~витоки газу не~~ виявлені
Запірні пристрої	справні	/	~~потребують заміни~~
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	~~задовільне~~	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Виявлені витоки на газопроводі будинку усунено. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придта для подальшої експлуатації

Представник виконавця Загул Ю.О 3.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Думан М.І

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

0

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

	№ кв	
Дмитрюк Галина Георгіївна	0	
Шандро Марія Іллівна	0	
0	0	3.07.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)