АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 51 3 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул.Пришкільна 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено витоки на газопроводі: (кран 2, муфта - 2, к.-гойка 1)
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Кушнір С.Ф. _____ (ПІБ (підпис)) 03.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Гебрін Зіновія Петрівна	1
Толмач Тамара Олександрівна	10
Бурківський Валерій Володимирс	12
Наумова Людмила Деомидівна	13
Макаровський Петро Григорович	2
Шелестинський Володимир Вікт	4
Сака Любов Петрівна	5
Продан Евгеній Прокопович	6
Снігур Ніна Олексіївна	7
Мінус Олена Вікторівна	8
Таранець Галина Андріївна	9

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 52 3 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул.Пришкільна 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) виявлено витоки на газопроводі (кран, муфта, гнучка)
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Кушнір С.Ф. _____ ПІБ (підпис) 03.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Швець Валерій Іванович	1
Круглецький Василь Васильович	10
Слободян Олександра Василівна	10
Аблак Оксана Анатоліївна	11
Буга Ольга Василівна	11
Гайдичук Василь Михайлович	11
Наумов Володимир Анатолійович	13
Шапаренко Володимир Іванович	14
Гончарова Марія Дмитрівна	2
Рудий Володимир Миколайович	3
Сандул Іван Демянович	4

Саракуца Неоніла Леонтіївна	5
Таранець Ніна Олексіївна	6
Дубіцька Єлізавета Іванівна	7
Косташ Марія Іванівна	9

03.08.26

(дата)

3

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці № 53 3 серпня 2026 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул.Пришкільна 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) виявлено витоки на газопровод. (кран, муфта, к-тейка, тощо)
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 03.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв	
Гажула Петро Іванович	1	н.д
Городенчук Ольга Григорівна	10	
Швець Лариса Миколаївна	11	н.д
Берещук Надія Іванівна	12	
Долгая Наталія Леонідівна	12	відсутня
Савітенко Лідія Миколаївна	2	Савіт.
Каленчук Тетяна Олександрівна	3	
Дімітрюк Лариса Анатоліївна	5	н.д
Бабшинська Марія Василівна	6	н.д
Потерейко Євгенія Павлівна	8	
Боднар Юрій Олександрович	9	н.д

Москалюк Світлана Петрівна	Зад Вагнення і порум. Нема	9
0		0
0		0
0		0
		03.08.26

(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 54 4 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім`я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул.Пришкільна 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Вимкнено вентиль на газопроводі (кран, муфта, в. газопр., опуск)
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Кушнір С.Ф. _____ ПІБ (підпис) 04.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Шинкова Тетяна Олександрівна	1
Дереповська Ніна Йосипівна	10
Сороката Марія Станіславівна	11
Вакарчук Марія Юхимівна	12
Шімон Борис Йосипович	12
Цуркан Ганна Захарівна	2
Макаровська Любов Григорівна	3
Ваданюк Раїса Миколаївна	4
Ятель Людмила Василівна	5
Брагар Андрій Вікторович	6
Гросу Сергій Валерійович	7

Дереповська Ніна Йосипівна	8
Колеснік Маргарита Іванівна	9
0	0
0	0

04.08.26

(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці № 55 4 серпня 2026 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «6» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім`я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул.Пришкільна 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) виявлено витоки на газопроводі (кран, муфта,
2) к. ганка, мосю)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 04.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Ворожбит Ганна Григорівна	10 –
Кушим Оксана Миколаївна	11 –
Рокочук Анатолій Михайлович	12 –
Яворський Віктор Олексійович	2 н.з.
Полторишапко Лідія Андріївна	3 [illegible]
Паламар Марія Миколаївна	4 [illegible]
Окипняк Ігор Дмитрович	5 ✓ н.з.
Воронюк Віктор Васильович	6 ✓ н.з.
Авдєєв Микола Миколайович	7 –
Кабакчей Олександр Якович	8 –
Орехова Ярослава Михайлівна	9 –

0	0
0	0
0	0
0	0

04.08.26

(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 56 4 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул.Пришкільна 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Вільний вихід на газопровід (кран, цегла, к-ть, тощо)
2)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ ПТБ (підпис) 04.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Лаптєв Андрій Вікторович	1
Думанська Галина Михайлівна	10
Войткова Марія Артемівна	11
Баранецька Людмила Миколаївна	12
Василишена Пелагея Микитівна	2
Божко Микола Микитович	3
Циганюк Таісія Григорівна	4
Потянко Василь Ілліч	5
Ганін Світлана Іванівна	6
Лупашко Марія Михайлівна	7
Катеренчук Валерій Павлович	8
Карєва Віра Іванівна	9

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 57 5 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще. Кельменці, вул.Сагайдачного 39 А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) виявлено виконання на газопроводі (крам,
2) шурта, к. гайка, тощо)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ ПІБ (підпис) 05.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Бабій Інна Іванівна	1
Чебан Віктор Олександрович	2 Чебан
Колосюк Галина Данилівна	3
Никифорчин Дарія Миколаївна	4
Хотянова Єлизавета Сергіївна	5
Рингач Федір Ферапонтович	6
Драй Віктор Васильович	7
Григорошенко Людмила Михайл	Відм 8
0	0
0	0
0	0
0	0

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці № 58 5 серпня 2026 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще. Кельменці, вул.Сагайдачного 44

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) виявлено витоки на газопроводі (крови)
2) мурта, к. тойка, тощо)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 05.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Паламар В"ячеслав Володимиров	1
Струцький Василь Васильович	2
Твердохліб Раїса Василівна	3
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

05.08.26
(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці № 59 6 серпня 2026 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще. Кельменці, вул.Сагайдачного 79 Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено витоки на газопроводі (кран
2) муфта, к. тайка, пошо)
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 06.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Слободян Олександр Михайлови	2
Бурдейний Володимир Борисович	4
Юзяк Лідія Олександрівна	5
Кирилюк Надія Михайлівна	6
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0

06.08.26

(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 60 6 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще. Кельменці, вул.Садгірська 3А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) виявлено витоки на газопроводі
2) крон, муфта, к. гайка.
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ ПІБ (підпис) 06.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

		№кв
Беженар Василь Влодимирович		1
Бібікова Мінодора Іванівна		2
Гудожник Ганна Григорівна		3
Пилявська Ольга Миколаївна		0
Яворська Світлана Іванівна		0
Власов Дмитро Петрович		0
Сливка Олександр Іванович	Сливка	0
Субаш Валентин Анатолійович		0
0		0
0		0
0		0

0	0
0	0
0	0
0	0

06.08.26

(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 61 7 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім`я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул. Садова 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) ТО не проводилось. Не підписаєв ТО ВБСГ
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 07.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Зіновій Лариса Олександрівна	0
Бабан Іван Васильович	0
0	0
0	0
0	0
0	0

07.08.26
(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці № 62 7 серпня 2026 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул. Садова 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) ТО не проводилось, не підлягає ТО ВБСГО
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 07.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Трамбовецька Павліна Олександ	0
Твердохліб Галина Сидорівна	0
0	0
0	0
0	0
0	0

07.08.26
(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 63 7 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб`єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім`я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Нелипівці, вул. Садова 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) ТО не проводилось, не підлягає ТО ВБСГО
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ (ПІБ (підпис)) 07.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Ганін Олександр Володимирович	0
Паскар Олександра Іванівна	0
0	0
0	0
0	0
0	0

07.08.26
(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кельменці (місце складання) № 64 7 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
Кельменецька дільниця ЧФ "Газорозподільчі мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с-ще Кельменці , вул.Сагайдачного 65А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) ТО не проводилось, відсутній доступ до будинку
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Кушнір С.Ф. _____ 07.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Бабина Тетяна Миколаївна	0
Юзяк Василь Іванович	0
0	0
0	0
0	0
0	0

07.08.26
(дата)