АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кіцмань (місце складання) № 213 13 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
с.Оршівці(Неполоківці), вул. Магістральна 29 , кв 1-2;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) с.Оршівці(Неполоківці), вул. Магістральна 29 , кв 1-2;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено та ліквідовано витік газу на
2) контрогайці Ø 25-1шт
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу
Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Зозуляк В.Д. 13.08.26
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Зозуляк Одарка Іллівна	1
Ротар Ніна Михайлівна	2

13.08.26
(дата)

Додаток 9 до Порядку

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	**Утримання будинку власними силами**
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	**с.Оршівці(Неполоківці), вул. Магістральна 29 , кв 1-2;**
Поверховість будинку (кількість поверхів)	
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	**1984р.**
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	
Дата складання технічного паспорта	**13.08.2026**

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						1					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		2	7	24		18					
Кількість стояків газових, шт.	1										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:											
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		1	1								
Засувки											
Кількість зварних швів		3	5	1		4					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		1	1								
Футляри (кількість):											
через стіни	2										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	13.08.2026
	Завершення:	13.08.2026
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	**Виявлено витоки газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо).** Складено Акт несправності №199	

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	~~витоки газу не виявлені~~
Запірні пристрої	справні	/	~~потребують заміни~~
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	~~потребує фарбування~~

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	**Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.**

Представник виконавця
Никуляк В.Д. 13.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Питров І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Перевірив майстер ВТО
Максимюк О.В.
Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

	№ кв.
Зозуляк Одарка Іллівна	1
Ротар Ніна Михайлівна	2

13.08.2026
(дата)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)