# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сокиряни (місце складання) № 147 10 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Сокиряни, вул. Грушевського, 1, 1-22 кв ;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сокиряни, вул. Грушевського, 1, 1-22 кв ;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайка, муфти, Тощо);
2) Складено Акт недопуску (ухилення) № 106.
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
**Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу**
Виявлені витоки газу на газопроводі – усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Боднарь А.В. _____ ПІБ (підпис) 10.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

| | №кв |
|---|---|
| Заремба Богдан Володимирович | 1 |
| Киструга Ірина Павлівна | 2 |
| Пошак Лариса Георгіївна | 4 |
| Кулій Зінаїда Василівна | 5 |
| Шаматай Тетяна Миколаївна | 6 |
| Швець Сергій Павлович | 7 |
| Швець Анастасія Іванівна | 8 |
| Янцеловський Іван Мартинович | 9 |
| Сухова Ірина Юріївна | 10 |
| Миринюк Вячеслав Васильович | 11 |

| | |
|---|---|
| Пінцура Владислава Аделівна | 12 |
| Гапчук Володимир Миколайович | 13 |
| Гапчук Володимир Миколайович | 14 |
| Дворський Вісаріон Харламович | 15 |
| Стародубцев Валерій Пилипович | 16 |
| Постован Юлія Юрівна | 17 |
| Беніцький Іван Данилович | 18 |
| Немєц Василь Васильович | 19 |
| Дворська Євгенія Миколаївна | 20 |
| Чумак Валентина Олександрівна | 21 |
| Швець Настасія Іванівна. | 22 |

10.08.26

(дата)

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | **КП "Сокиряни благоустрій"** |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | **м. Сокиряни, вул. Грушевського, 1, 1-22 кв ;** |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 3 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | **2000р.** |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | **21** |
| Дата складання технічного паспорта | **10.08.2026** |

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| **ВБСГ, у тому числі:** | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п. | | | | | | 2 | | | | | |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п. | | 82,5 | | | | 47 | | | | | |
| **Кількість стояків газових, шт.** | 7 | | | | | | | | | | |
| **Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:** | 7 | | | | | | | | | | |
| Крани (крім кульових) | | 7 | | | | | | | | | |
| Крани кульові | | | | | | | | | | | |
| Засувки | | | | | | | | | | | |
| Кількість зварних швів | | 87 | | | | 12 | | | | | |
| Кількість фланцевих з'єднань | | | | | | 1 | | | | | |
| Кількість муфтових з'єднань | | 7 | | | | | | | | | |
| **Футляри (кількість):** | 25 | | | | | | | | | | |
| через стіни | 12 | | | | | | | | | | |
| через перекриття | 13 | | | | | | | | | | |

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | | |
|---|---|---|
| Дата виконання | Початок: | **10.08.2026** |
| | Завершення: | **10.08.2026** |
| Виконавець робіт | Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ" | |
| Вид робіт за договором | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку. | |
| Договір на виконання робіт | № | 2291 |
| | Дата початку: | 05.12.2023р. |
| | Дата завершення: | Цей Договір укладається на невизначений термін. |
| **Зауваження, які виявлені під час виконання робіт** | **Виявлено витоки газу на газопроводі (кран,контрогайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №** 106 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені | / | ~~витоки газу не виявлені~~ |
| Запірні пристрої | справні | / | ~~потребують заміни~~ |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне | / | ~~потребує фарбування~~ |

| | |
|---|---|
| **Висновок** щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | **Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.** |

**Представник виконавця**
Боднарь А.В. 10.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Яськов В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
**Перевірив майстер ВТО**
**Тимчук Ю.П.**
**Замовник обслуговування ВБСГ**
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

| | № кв |
|---|---|
| **Заремба Богдан Володимирович** | 1 |
| **Киструга Ірина Павлівна** | 2 |
| **Пошак Лариса Георгіївна** | 4 |
| **Кулій Зінаїда Василівна** | 5 |
| **Шаматай Тетяна Миколаївна** | 6 |
| **Швець Сергій Павлович** | 7 |
| **Швець Анастасія Іванівна** | 8 |
| **Янцеловський Іван Мартинович** | 9 |
| **Сухова Ірина Юріївна** | 10 |
| **Миринюк Вячеслав Васильович** | 11 |
| **Пінцура Владислава Аделівна** | 12 |
| **Гапчук Володимир Миколайович** | 13 |
| **Гапчук Володимир Миколайович** | 14 |
| **Дворський Вісаріон Харламович** | 15 |
| **Стародубцев Валерій Пилипович** | 16 |
| **Постован Юлія Юрівна** | 17 |
| **Беніцький Іван Данилович** | 18 |
| **Немєц Василь Васильович** | 19 |
| **Дворська Євгенія Миколаївна** | 20 |
| **Чумак Валентина Олександрівна** | 21 |
| **Швець Настасія Іванівна.** | 22 |

10.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)