АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сокиряни (місце складання) № 149 11 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт
м. Сокиряни, вул. Грушевського, 15, 1-25 кв ;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сокиряни, вул. Грушевського, 15, 1-25 кв ;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайка, муфти тощо);
2) Складено Акт недопуску (ухиляння) №108
3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу
Виявлені витоки газу на газопроводі – усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації!!

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Боднарь А.В. _____ ПІБ (підпис) 11.08.26 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№кв
Константинович Дмитро Іванови	1
Боднар Віра Дмитрівна	2
Писарюк Сергій Миколайович	3
Кучерявий Андрій Ігорович	4
Нестерюк Алла Сергіївна	5
Добровольський Валентин Мики	6
Янчак Тамара Феломонівна	7
Дячук Тетяна Василівна	8
Цуркан Іван Карпович	9
Морар Борис Миколайович	10

Янчак Василь Олексійович		11
Подмазка Микола Іванович		12
Огороднік Юрій Борисович		13
Московчук Павло Іванович.		14
Забудько Емілія Степанівна		15
Ткач Валентина Василівна		16
Настасій Раїса Володимирівна		17
Яковець Володимир Дмитрович		18
Сакалов Сергій Вікторович		19
Івонік Вячеслав Анатолієвич		20
Максимюк Наталія Петрівна		21
Кушнір Маріна Борисівна		22
Сегнет Галина Володимирівна		23
Піжевський Андрій Михайлович		24
Кумань Валентина Василівна		25

11.08.26

(дата)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	**КП "Сокиряни благоустрій"**
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	**м. Сокиряни, вул. Грушевського, 15, 1-25 кв ;**
Поверховість будинку (кількість поверхів)	**5**
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	**2000р.**
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	**25**
Дата складання технічного паспорта	**11.08.2026**

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.					2						
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.	22,5	53	93	2							
Кількість стояків газових, шт.	5										
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	10										
Крани (крім кульових)		5									
Крани кульові		5									
Засувки											
Кількість зварних швів	42	58	18	2	2						
Кількість фланцевих з'єднань					1						
Кількість муфтових з'єднань		10									
Футляри (кількість):	27										
через стіни	10										
через перекриття	17										

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	**11.08.2026**
	Завершення:	**11.08.2026**
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	**Виявлено витоки газу на газопроводі (кран,контргайки,муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухиляння) №** 108	

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	~~витоки газу не виявлені~~
Запірні пристрої	справні	/	~~потребують заміни~~
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	~~потребує фарбування~~

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	**Виявлені витоки газу на газопроводі — усунені.Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.**

Представник виконавця
Боднарь А.В. 11.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Яськов В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
Перевірив майстер ВТО
Тимчук Ю.П.
Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

	№ кв
Константинович Дмитро Іванович	1
Боднар Віра Дмитрівна	2
Писарюк Сергій Миколайович	3
Кучерявий Андрій Ігорович	4
Нестерюк Алла Сергіївна	5
Добровольський Валентин Микитович	6
Янчак Тамара Феломонівна	7
Дячук Тетяна Василівна	8
Цуркан Іван Карпович	9
Морар Борис Миколайович	10
Янчак Василь Олексійович	11
Подмазка Микола Іванович	12
Огороднік Юрій Борисович	13
Московчук Павло Іванович.	14
Забудько Емілія Степанівна	15
Ткач Валентина Василівна	16
Настасій Раїса Володимирівна	17
Яковець Володимир Дмитрович	18
Сакалов Сергій Вікторович	19
Івонік Вячеслав Анатолієвич	20
Максимюк Наталія Петрівна	21
Кушнір Маріна Борисівна	22
Сегнет Галина Володимирівна	23
Піжевський Андрій Михайлович	24
Кумань Валентина Василівна	25

11.08.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)